

PWiK/PZ/64/26

Knurów, dnia 14.04.2026 r.

dot. postępowania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Krywałd w Knurowie”, nr sprawy: PZ/15/2026, wyjaśnienia nr 1

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Knurowie nawiązując do przedmiotowego postępowania, informuje, że otrzymało następujące pytania:

1. Czy Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaprojektowania kanalizacji sanitarnej w systemie podciśnieniowym.

2. W piśmie nr PWiK/PI/210/3092/22 z dnia 19.10.2022r. podają Państwo, iż maksymalna wydajność istniejących tłoczni ścieków wynosi:
 - a. P-4-F 6m³/h. Z dokumentacji projektowej tłoczni ścieków wynika, iż wydajność tłoczni w punkcie pracy wynosi Q=20m³/h.
 - b. P-2-F 60m³/h. Z dokumentacji projektowej tłoczni ścieków wynika, iż wydajność tłoczni w punkcie pracy wynosi Q=70m³/h.
 - c. TS-01 600m³/h. Z dokumentacji projektowej tłoczni ścieków wynika, iż wydajność tłoczni w punkcie pracy wynosi Q=480m³/h (przy równoległej pracy dwóch pomp).Prosimy o podanie, które z wartości są poprawne.

Odpowiedź: Należy przyjąć wartości z dokumentacji projektowej tłoczni ścieków.

3. Czy Zamawiający dopuszcza włączenie rurociągu tłoczego odprowadzającego ścieki z całego zakresu opracowania do istniejącej kanalizacji grawitacyjnej (w rejonie budynku nr 69 przy ul. Wilsona) ciężącej bezpośrednio na tłocznię TS-01 – bez konieczności przebudowy istn. tłoczni ścieków?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza włączenie rurociągu tłoczego odprowadzającego ścieki z całego zakresu opracowania do istniejącej kanalizacji grawitacyjnej (w rejonie budynku nr 69 przy ul. Wilsona) ciężącej bezpośrednio do tłoczni ścieków TS-01 przy ul. Wilsona.

Na projektancie ww. zadania będzie spoczywać zarówno dobór średnicy istniejącego kolektora grawitacyjnego dla potrzeb nowej zlewni jak i wykazanie czy po podłączeniu ścieków z Krywałdu wydajność istniejącej tłoczni TS-01 będzie wystarczająca dla obliczonych ilości ścieków.

4. Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu w p. IV.1.1

z:

Posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie.

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie od 01.01.2021 r. do terminu wyznaczonego na składanie ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, opracował co najmniej dwie dokumentacje projektowe obejmujące budowę i/lub przebudowę i/lub wymianę sieci kanalizacyjnej o długości co najmniej 2000 mb. każda wraz z pompowniami/tłoczniami, w ramach których uzyskał dla co najmniej jednej dokumentacji projektowej odstępstwo Ministra Infrastruktury od przepisów techniczno-budowlanych/warunków technicznych dot. lokalizacji urządzeń w pasie dróg wojewódzkich.

na:

Posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie.

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie od 01.01.2021 r. do terminu wyznaczonego na składanie ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, opracował co najmniej dwie dokumentacje projektowe obejmujące budowę i/lub przebudowę i/lub wymianę sieci kanalizacyjnej o długości co najmniej 2000 mb. każda wraz z pompowniami/tłoczniami, w ramach których zostało uzyskane dla co najmniej jednej dokumentacji projektowej odstępstwo Ministra Infrastruktury od przepisów techniczno-budowlanych/warunków technicznych dot. lokalizacji urządzeń w pasie dróg wojewódzkich.

Powyższa zmiana zapisu w warunku posiadania wiedzy i doświadczenia zwiększy liczbę potencjalnych wykonawców mogących złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu przetargowym przy zachowaniu posiadania wymaganego doświadczenia.

Pierwotna forma zapisu w niniejszym punkcie może uniemożliwić złożenie ofert Wykonawcom, w przypadku których odstępstwo zostało uzyskane nie bezpośrednio przez nich (np. przez Zamawiającego) ale na dokumentacji i wniosku przez nich przygotowanym.

Odpowiedź: Zapis pkt. IV.1.1) Instrukcji dla Wykonawców otrzymuje brzmienie:

Posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie.

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie od 01.01.2021 r. do terminu wyznaczonego na składanie ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, opracował co najmniej dwie dokumentacje projektowe obejmujące budowę i/lub przebudowę i/lub wymianę sieci kanalizacyjnej o długości co najmniej 2000 mb. każda wraz z pompowniami/tłoczniami, w ramach których zostało uzyskane dla co najmniej jednej dokumentacji projektowej odstępstwo Ministra Infrastruktury od przepisów techniczno-budowlanych/warunków technicznych dot. lokalizacji urządzeń w pasie dróg wojewódzkich.

Zapis pkt. IV. 2. 1) Instrukcji dla Wykonawców otrzymuje brzmienie:

dokumenty potwierdzające należyte opracowanie dokumentacji projektowych, w ramach których zostało uzyskane dla co najmniej jednej dokumentacji projektowej odstępstwo Ministra Infrastruktury od przepisów techniczno-budowlanych/warunków technicznych dot. lokalizacji urządzeń w pasie dróg wojewódzkich – w liczbie i przedmiocie wystarczającym do wykazania spełnienia wymogu określonego w pkt. IV. 1. 1).

Powyższe zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców.